

Приложение № 2
к Методическим рекомендациям,
утвержденным распоряжением Комитета
по социальной политике Санкт-Петербурга
от _____ № _____

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) Санкт-Петербургское государственное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 577 с углубленным изучением английского языка Красногвардейского района Санкт-Петербурга		
Сокращенное название: СПб ГАОУ средняя школа №577 Красногвардейского района Санкт-Петербурга		ОГРН 1027804187916
(полное и сокращенное наименование объекта)		
Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)		
80.21.2 - Среднее (полное) общее образование		ОКВЭД основной
2 80.10.1- Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)		ОКВЭД дополнительный
3. 80.10.2 Начальное общее образование		ОКВЭД дополнительный
4. 80.21.1 - Основное общее образование		ОКВЭД дополнительный
Форма собственности	13 - Собственность субъектов Российской Федерации	ОКФС
(указывается форма собственности по ОКФС)		
Организационно-правовая форма	73 - Автономные учреждения	ОКОПФ
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)		
Должность, Ф.И.О. руководителя объекта	Директор	Крошка О.С.
Телефон, факс руководителя объекта	Тел. 524-43-91	Факс 521-10-93
E-mail объекта	Sc577@rambler.ru	
Юридический адрес объекта	195426	Санкт-Петербург, Хасанская улица, дом 4, корпус 2
	(индекс)	(почтовый адрес)
Фактический адрес объекта	195426	Санкт-Петербург, Хасанская улица, дом 4, корпус 2. Литер А
	(индекс)	(почтовый адрес)
Наименование организации владельца (арендатора) объекта	нет	
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта		
	(индекс)	(почтовый адрес)
Наименование вышестоящей организации (собственника)	Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга	
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
Юридический адрес вышестоящей организации	195027	Среднеохтинский пр., д. 50, г. Санкт-Петербург,
	(индекс)	(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

Глава администрации
района

**Разумишкин
Евгений
Николаевич**

Телефон:

Телефон, факс руководителя вышестоящей
организации

Тел. 576-86-00

Факс 576-86-00

Е-mail руководителя вышестоящей организации

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подходы к объекту, пути движения										
1.1 Пути пешеходного движения										
Название зоны	1	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	1,5	Не менее 1,2	Не менее 0,015	п. 4.1.7, рис. Д.5	
					Ширина пешеходных путей «К»	м				
					Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,0		п. 4.1.8, рис. Д.5	
		0	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие да			п. 4.1.11	
		0	0	0	Отражение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие				п. 4.3.4, рис. Д.4
		0	1	1	Предупредительное мошение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие				
1.2 Наружные лестницы										
Название зоны	0	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	м	0,35-0,4		п. 4.1.12	
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,12- 0,15			
					Высота ступеней «О», «С»	м	Не менее 1,35			
					Ширина марша лестниц «О»	м				
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,85-0,92		ш.4.1.14, 5.2.15	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие			п.5.2.11	
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.12	
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие				
					Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С»	м	0,27-0,33		п.5.2.15	
1.3 Пандусы: стационарные										
Название зоны	0	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	соотношение, (%)	Не более 1:20, (5%)		п. 4.1.14	
					Уклон пандуса «К»					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Ширина между поручнями «К»	м		0,9- 1,0	п. 4.1.14	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м		0,85-0,92		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м		0,7		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м		1,5	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м		1,5		
					Поверхность покрытый пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.16	
					Поверхность покрытый пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.16	
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м		0,27-0,33	п.5.2.15	
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны									
		0	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.6)				
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6		
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6	п. 5.2.21	
2	Входной узел									
(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)										
2.1	Наружные лестницы									
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
	Название зоны	1		0						
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,37	0,35-0,4		
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,12- 0,15	п. 4.1.12	
					Ширина марша лестниц «О»	м	3	Не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,9	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
					Дополнительные раздельные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п.5.2.11	
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»	соответствие	да		п. 4.1.12	
					Выделение цветом или фактурой краевых	наличие	нет			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ступеней «О», «С», «Г»					
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м		0,27-0,33	п.5.2.15	
2.2	Пандусы: стационарные									
	Название зоны	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	соотношение, 10 (%)		Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
					Уклон пандуса «К»	м	0,9	0,9-1,0	п. 4.1.14	
					Ширина между поручнями «К»	м	0,9	0,85-0,92		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0,7	0,7		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	1,75	1,5	п. 4.1.15, рис. Д-9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	1,5	1,5		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	да		п. 4.1.16	
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.16	
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	0,3	0,27-0,33	п.5.2.15	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	м		Не менее 1,0		
					Ширина пандуса «К»	(%)		Не более 10%	п.5.2.13	
					Уклон пандуса «К»					
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)	м		Не менее 1,6		
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6	п. 5.2.21	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6		
2.5	Подъемники мобильные									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	наличие				
					«К»				п. 4.1.14	
2.6	Входные площадки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Название зоны	1	1	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	наличие	да				
					Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.1.3		
					Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17		
					Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.3		
					Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	0,2	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7		
					Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85; «К»	соответствие	-		п. 5.1.3		
					Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2; «К»	соответствие	Нет (1,5x1,5)		п. 5.1.3		
2.7	Входные тамбуры										
	Название зоны	1	1	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	соответствие	2,4	Не менее 1,5	5.1.7.		
					Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие					
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные										
	Название зоны	1	1	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	м	0,96	Не менее 1,2	п. 5.1.4		
					Ширина в свету «К»	м					
					Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,025	Не более 0,014			
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	соответствие			п. 5.1.5		
					Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие					
					Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие					
2.10	Вестибюли общественных зданий										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	м		Не менее 1,0	п. 5.1.8		
					Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м					
					Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие			п. 5.5.6		
					Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие					
3	Пути движения внутри здания										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.1	Коридоры, переходы в другие здания										
	Название зоны	1	1		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
	Коридоры 1 и 2 этажей				Ширина «К»	м	1,8-2,5	Не менее 1,5		п. 5.2.1	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров										
	Название зоны	1	1		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
	Двери в коридорах 1 и 2 этажей				Ширина «К»	м	0,9	Не менее 0,9		п. 5.2.4	
					Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,00	Не более 0,014		п. 5.2.4	
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да			п. 5.4.1	
3.3	Внутренние лестницы										
	Название зоны	1	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
	Лестница №1 и №2				Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,28 - 0,35		п.6.11 СП 118.13330.2012	
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17			
					Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,9	0,85-0,92		п. 5.2.15	
					Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С»	м	0,3	0,27-0,33			
					Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	0,0			п. 5.2.11	
					Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,12	Не менее 1,35		п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
					Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	0,0	Не менее 1,05		СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
					Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да			п. 5.2.9	
3.4	Пандусы стационарные										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Высота одного подъема «К»	м		Не более 0,8		п. 5.2.13, рис.Д.9	
					Уклон «К»	%		Не более 1:20, (5%)			
					Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%		Не более 1:10, (10%)			
					Ширина пандуса «К»	м		Не менее 1,5			
					Свободная зона в верхнем и нижнем	м		1,5		п. 5.2.13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					окончаниях пандуса шириной «К»					
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м		1,5		
					Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м		0,87-0,92	п. 5.2.15	
					Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м		0,7	п. 5.2.15	
					Завершение поручня длинное марша пандуса «О», «К», «С»	м		0,27-0,33	п. 5.2.15	
					Поверхность покрытый пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.16	
					Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 5.2.14	
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
	Название зоны	0	0	0		м		Не менее 1,0	п. 5.2.13	
					Ширина пандуса «К»	м				
					Уклон пандуса «К»	%		Не более 1:10, (10%)		
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6		
3.7	Подъемники мобильные									
	Название зоны	0	0	0	«К»	наличие			п. 4.1.14	С посторонней помощью
3.8	Лифты									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина кабины «К»	м		Не менее 1,7		
					Глубина кабины «К»	м		Не менее 1,5	п. 5.2.18	
					Ширина дверного проема «К»	м		Не менее 0,95		
					Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, «С»	соответствие			ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), «С»	соответствие			ГОСТ Р 51631-2008, табл. 5.2.3	
					Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие			п. 5.2.20	
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие			п. 5.2.20	
					Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие			п. 5.2.20	
					Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие			п. 5.2.20	
					Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.5.7	
4	Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ									
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
	Название зоны				Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 7.1.3	
	Кабинетная форма обслуживания	1	1							
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
	Название зоны									
	Кабинеты №№, для приема МГН	1	1		Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»					
					на одно рабочее место	кв.м	12	12	п. 7.1.13	
					на два рабочих места	кв.м	18	18	п. 7.1.13	
					Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	0,8	Не более 0,85	п. 7.1.9, рис. Д12	
					Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие	да		п. 7.1.8	
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания									
	Название зоны	0	0	0	Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»	м		0,65- 0,8	п. 7.4.1, рис. Д12 п. 7.4.7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Ширина прохода: «К», «С»					
					около расчетно-кассового аппарата;	м		Не менее 1,1	п.7.4.2	
					около прилавков для сервирования блюд;	м		Не менее 0,9	п.7.4.7	
					между столами в ресторане.	м		Не менее 1,2	п.7.4.7	
					Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	наличие		Не менее одного места	п.7.4.6	
					Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	кв.м.		Не менее 3,0	п.7.4.6	
					Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, «С»	наличие			п.7.4.3	
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов									
	Название зоны	0	0	0						
					Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»	м		От 0,9 до 1,2 для детей 0,5	п.7.5.12	
					Обходная дорожка по периметру ванных бассейна шириной «К»	м		Не менее 2,0	п.7.5.14	
					Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна «С»	наличие				
					Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м «С»	соответствие			п.7.5.12	
					Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна «О»	соответствие			п.7.5.13	
					Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресло-коляски)	кв. м.		Не менее 3,8	п.7.5.17	
					Проход между скамьями в общих раздевалочных «К»	м		Не менее 1,8	п.7.5.16	
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений									
	Название зоны	0	0	0						
					Пандус для подъема на сцену: ширина «К»	м		Не менее 0,9	п.7.6.7	
					Пандус для подъема на сцену: уклон «К»	%		8	п.7.6.7	
					Отражения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны на высоте «К»	м		0,7	п.7.6.7	
					Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном	соответствие		0,9	п.7.6.7	
									п.7.6.2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					не более 1:12 «К»						
					Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам «К»	наличие					
					Системы индивидуального прослушивания, смонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек «Г»	наличие		не менее 5 %	п. 7.1.11		
					Места для лиц с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука или наличие специальных персональных приборов усиления звука «Г»	соответствие			п. 7.1.12		
					Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства «Г»	наличие			п. 7.1.12		
					Площадка для размещения переводчика жестового языка «Г»	наличие			п. 7.6.6, 7.7.3		
					Дублирование звуковой информации текстовой информацией «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 7.5.6		
5	Санитарно-гигиенические помещения										
	(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевалных, универсальные кабины в уборных и душевых)										
5.1	Доступная кабина в общей уборной										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м		Не менее 0,75			
					Ширина кабины «К»	м		Не менее 1,65			
					Глубина кабины «К»	м		Не менее 1,8			
					Ширина двери кабины «К»	м		Не менее 0,9		п.5.3.3 рис.Д.11	
					Опорные поручни «О», «К»	наличие					
					Крючки для одежды, костюлей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие					
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6		
					Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п.5.5.1		
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина «К»	м		Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Глубина «К»	м		Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Ширина двери кабины «К»	м		Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м		Не менее 0,75	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Опорные поручни «О», «К»	наличие			п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Крючки для одежды, костюлы и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»	м		1,35	п.5.3.6	
5.3	Кабины душевые закрытые									
	Название зоны	0	0	0						
					Кабина с открывание двери наружу «К», «О», «С»	соответствие				
					Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»	соответствие			п.5.3.5	
					Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9х1,5м «О», «С»	соответствие				
					Кабина должна быть оборудована: - переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м - ручным душем - настенными поручнями	наличие			п. 5.3.5	
					- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие			п. 5.3.9	
					Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м		Не менее 1,8	п.5.3.7. табл.1	
					Глубина «К»	м		Не менее 1,8		
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	м		1,35	п.5.3.6	
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м		Не менее 2,4	п.5.3.8	
					То же, без скамей «К»	м		Не менее 1,8		
					Контрастное сочетание цветов в применении оборудовании (дверь- стена-ручка, выключатели; санитарный прибор-пол, стена) «С»	наличие			п.5.4.1	
5.4 Кабины душевые открытые и со сквозными проходами										
	Название зоны	0	0	0	Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	м		Не более 0,48	п.5.3.5	
					- ручным душом	наличие				
					- настенными поручнями	наличие				
					- краном с рычажной ручкоятой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие			п. 5.3.9	
					Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м		Не менее 1,2	п. 5.3.7	
					Глубина «К»	м		Не менее 0,9		
					Система тревожной сигнализация, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	м		1,35	п.5.3.6	
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м		Не менее 2,4	п.5.3.8	
					То же, без скамей «К»	м		Не менее 1,8	п.5.3.8	
					Контрастное сочетание цветов в применении оборудовании (дверь- стена-ручка, стена-выключатели, санитарный прибор-пол-стены) «С»	наличие			п.5.4.1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Автостоянки											
6.1	Места для парковки автомобилей инвалидов										
Название зоны	0	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Места для транспорта инвалидов «К», «О»	наличие	да	Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1		
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»	м	50	Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2		
					Ширина зоны для парковки «К»	м	3,6	3,6	п. 4.2.4		
					Длина зоны для парковки «К»	м	6,0	6,0	п. 4.2.1		
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	нет				
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	нет				

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учётом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующие. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетированного учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету: _____ « ____ » _____ 201_г.
 Должность _____ (подпись)

телефон _____

Согласовано: _____ « ____ » _____ 201_г.
 Должность руководителя обследованного _____ (подпись)
 ФИО _____ ФИО _____
 область _____

Приложение № 1
к Методическим рекомендациям,
утвержденным распоряжением Комитета
по социальной политике Санкт-Петербурга
от _____ № _____

Реестр

расположенных на территории района объектов социальной инфраструктуры
государственных учреждений, находящихся в ведении администрации районов Санкт-Петербурга, государственных учреждений,
находящихся в ведении иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, негосударственных учреждений
(организаций)

№ п/п	Наименование организации (полное, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)	Вид экономической деятельности организации (код ОКВЭД)	Форма собственности (код ОКФС)	ФИО руководителя, если нет вышестоящей организации указать наименование и организационно правовую форму по ОКПОФ	Юридический адрес, фактический адрес (или подробное месторасположение, если отсутствует конкретный адрес), телефон/факс.	Наименование вышестоящей организации с указанием организационно правовой формы по ОКПОФ, ФИО руководителя	Юридический адрес вышестоящей организации телефон/факс	Отметка о приоритетности ОСИ (по заключению Комиссии)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пример заполнения								
1	Санкт-Петербургское государственное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 577 с углубленным изучением английского языка Красногвардейского района Санкт-Петербурга ОГРН 1027804187916	ОКВЭД 80.21.2 - Среднее образование (полное) общее образование 80.10.1 - Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) 80.10.2 - Начальное общее образование	(ОКФС) - 13 - Собственность субъектов Российской Федерации и	Крошка О.С.	Юридический адрес: 195426, Россия, Санкт-Петербург, ул. Хасанская, дом 4 корп.2 фактический адрес: 195426, Россия, Санкт-Петербург, ул. Хасанская, дом 4 корп.2 ул. Хасанская, дом 6 корп.2 тел. 524-43-91	Администрация Красногвардейского района	195027 Санкт-Петербург, Среднеохтинский пр., д.50.	

		80.21.1 - Основное общее образование							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Примечание: при заполнении Реестра использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».