



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

**Управление по Красногвардейскому району**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Красногвардейского района**  
165027, г. Санкт-Петербург, пр. Большеохтинский, д. 3, тел. (812) 224-27-84,  
E-mail: 16@78.mchs.gov.ru

**«22» октября 2021 г., 16 час.30 мин. № 32-1-480**  
(дата и время составления акта)

г. Санкт-Петербург, ул. Хасанская, д. 6, корп. 2  
(место составления акта)

**Акт выездной проверки  
плановой**

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Заместителем начальника ОНДПР Красногвардейского района управления по Красногвардейскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Солохиным Антоном Владимировичем о проведении выездной проверки от 21.09.2021 № 32-1-480, учётный № проверки 78210061000200916744.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:  
федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Алёхиным Александром Романовичем – инспектором отделения надзорной деятельности ОНДПР Красногвардейского района управления по Красногвардейскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:  
здания общеобразовательного учреждения

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):  
г. Санкт-Петербург, ул. Хасанская, д. 6, корп. 2

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

## 7. Контролируемые лица:

Государственное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 577 с углубленным изучением английского языка Красногвардейского района Санкт-Петербурга, юридический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Хасанская, д. 4, корп. 2, ИНН 7806042270, ОГРН 1027804187916.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (с филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

## 8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

С «19» октября 2021 года, 12 час. 30 мин.

по «22» октября 2021 года, 16 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 рабочих дня, 04 часа 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

## 9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

Осмотр начат с «21» октября 2021 года, 12 час. 30 мин.

Окончен «21» октября 2021 года, 14 час. 30 мин.

г. Санкт-Петербург, ул. Хасанская, д. 6, корп. 2

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 21.10.2021

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

## 10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: сопроводительное письмо, доверенность б/н от 21.10.2021

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

2) Расчета по оценке пожарного риска:

нет

(указываются реквизиты расчета, кем и когда выполнен, в случае отсутствия расчета, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие результатов расчета:

(При несоответствии результатов расчета указываются причины несоответствия расчета предъявляемым требованиям и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности)

3) Заключение о независимой оценке пожарного риска: отсутствует

(указываются реквизиты заключения, кем и когда выполнено, в случае отсутствия заключения, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие заключения:

(При нарушении порядка оценки соответствия требованиям пожарной безопасности указываются нарушения и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам проведенной независимой оценки пожарного риска)

## 11. По результатам выездной проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного
-------	--	---

		документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности
1	2	3
1.	Руководитель организации (правообладатель объекта защиты) не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (системы АПС и СОУЭ) до их замены в установленном порядке, при эксплуатации их сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479)
2.	Подвальный этаж не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.2 ст. 54 Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; табл. 1, табл. 2 Свода правил 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173)
3.	В лестничной клетке, предназначенной для эвакуации людей из подвального этажа, отсутствует обособленный выход наружу из подвального этажа, отделенный на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ст. 53, 89 ФЗ №123; п.4.2.2 Свода правил 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
4.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа 4 «А» класса, 4 «Б» класса, 5 «Б» класса 9 «А» класса, 10 «А» класса, 11 «А» класса, двери эвакуационных выходов.	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479)
5.	Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету менее 2 м. (по факту высота выхода из актового зала составляет 1,82 м.)	п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 53, 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Принят Государственной Думой 4 июня 2008г.); п. 4.3.2. Свода правил 1.13130.2020 Системы

			противопожарной Эвакуационные выходы»	защиты. пути и
6.	Библиотека, расположенная в подвале не оборудована системой противодымной вентиляции	в подвале не оборудована системой противодымной	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.85 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.2 (б) свода правил 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	
7.	В подвале осуществляется хранение продукции, оборудования, и других предметов		п. 16 б Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479)	

(указываются выявленные нарушения обязательных требований)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 21.10.2021;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Инспектор надзорной деятельности ОНДПР  
Красногвардейского района управления по  
Красногвардейскому району ГУ МЧС России по г.  
Санкт-Петербургу Алёхин А.Р.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Алёхин Александр Романович – инспектор отделения ОНДПР Красногвардейского района управления по Красногвардейскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, тел.:(812) 224-27-84; 8-980-621-80-76, E-mail: 16@78.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен(а):

*Александров Александр Иванович* по доверенности *Войнова В.С.* *В.С.*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«16» часов «30» минут «22» октября 2021 г.

*В.С.*  
(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Акт выездной проверки направлен в электронном виде  
на адрес электронной почты:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)